

Prohlášení o shodě č. 1/KG-VW/2020

V souladu s ustanoveními §5, odst. 2, NV č. 163/2002 Sb., NV č. 312/2005 a
NV č. 215/2016 Sb.

1. Uvádějící na trh:

Obchodní jméno: Ostendorf – OSMA s.r.o.
Sídlo: Komorovice 1, 396 01 Humpolec
IČO: 60647001

Vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení.

2. Údaje o výrobku:

Název: **KG-System (PVC) s plnou stěnou (Vollwand),
kanalizační trubky a tvarovky**

3. Výrobce:

Ostendorf – OSMA s.r.o., Komorovice 1, ČR
Gebr. Ostendorf-Kunststoffe GmbH, Rudolf-Diesel-Straße 6-8, Vechta, SRN

4. Popis a určení výrobku:

Popis: Trubky a tvarovky z PVC-U s plnou stěnou (Vollwandrohr), DN 110 až DN 500, SN4 a SN 8 (SN 10), oblast použití UD, pro beztlakové kanalizační systémy podle ČSN EN 1401-1.

5. Způsob posuzování shody:

Způsob posuzování shody byl stanoven podle §5, odst. 2, NV č. 163/2002 Sb., NV č. 312/2005, NV č. 215/2016 Sb. Jako dokumentů prokazujících shodu bylo užito: Certificate of Compliance K 1375/12.14 a CERTIFIKÁT VÝROBKU č. 16 0493 V/AO, Závěrečný protokol č. 7935 01465/2016

6. Předpisy, s nimiž byla posouzena shoda:

Nařízení vlády: NV č. 163/2002 Sb., č. 312/2005 a NV č. 215/2016 Sb
Jiné předpisy: ČSN EN 1401-1

7. Autorizovaná osoba zúčastněná na posuzování shody:

Obchodní jméno: Institut pro testování a certifikaci, a.s.
Sídlo: Tř. T. Bati 299, 764 21 Zlín – Louky
Nález: CERT. VÝR. č. 16 0493 V/AO, Cert. of Compliance K 1375/12.14

8. Potvrzujeme, že

- vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády
- výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, popř. dovozcem určeného použití
- jsou přijata opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky (certifikovaný systém řízení jakosti dle ISO 9001)

9. Místo a datum vydání:

Komorovice dne 03. ledna 2020

10. Odpovědná osoba:

Ing. Vojtěch Dědic
QMR/Technical support

Ostendorf - OSMA s.r.o.

Komorovice 1

CZ - 396 01 Humpolec

DIČ: CZ60647001

Tel: +420 665 777 111

www.ostendorf-osma.cz

OSMA[®]

